

ANCLAJE DE LAS PIEZAS DE ARENISCAS

1. OBJETO:

La instalación de 32.000 anclajes Hilti en las fachadas del Auditorio Nacional Dra. Adela Reta. Verificar los datos con la memoria?? Las cantidades deberán ser las de obligación de la memoria (si es que hubiese alguna diferencia con las memorias)

2. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA:

2.1 Colocación de 2.240 anclajes en hormigón (perforaciones de 1/2")

Se utilizará varilla roscada de acero inoxidable (incluye arandelas y tuerca) de 3/8 con Anclaje químico HY 10 con perforación de 1/2".

El rendimiento cada 100 fijaciones es de 3 cartuchos de 500 ml. (Rendimiento estimado, no condicionante para la ejecución del trabajo)

2.2 Colocación de 29.760 anclajes en mampostería hueca, tipo rejillon (perforaciones de 5/8" y uso de tamiz)

Se utilizará varilla roscada de acero inoxidable (incluye arandelas y tuerca) de 3/8 con tamiz de 16 x 85 y Anclaje químico HY 10 con perforación en 5/8".

El rendimiento cada 100 fijaciones es de 9 cartuchos de 500ml. (Rendimiento estimado, no condicionante para la ejecución del trabajo)

2.3 Replanteo y colocación de los anclajes antes nombrados.

3. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

La Empresa deberá incluir:

La mano de obra, herramientas y sus consumibles, los elementos de protección personal y los Elementos de seguridad necesarios y los insumos correspondientes (Anclaje químico HY10, tamices, varillas roscadas, tuercas y arandelas). Y todo lo que sea necesario para realizar el objeto del contrato.

El suministro de los medios de elevación. El armado, desarmado, contrapesos, prueba, puesta en marcha, traslados de uno a otro punto.

Los Puntos de amarre de los cintos de seguridad en los casos que sea necesario.

El cliente deberá proveer:

Servicios de Bienestar, Baños y Vestuarios, así como un lugar seguro para dejar los cajones de herramientas.

Agua Potable y Energía eléctrica a pie de obra en cantidad suficiente.