



REFERENCIAS

NOTAS:

- *CAÑERIAS DE REFRIGERANTE SOBRE CIELORRASOS SIN BANDEJAS; Y A LA VISTA, EN BANDEJAS METALICAS TIPO DISTRIMET
- *DRENAJES AL LADO DE CADA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y CAJAS CRC, A CARGO DEL INSTALADOR SANITARIO
- *TOMAS ELECTRICAS AL LADO DE LAS UNIDADES INTERIORES, Y CAJAS CRC, POR INSTALADOR ELECTRICO
- *LAS CAÑERIAS QUE SE INSTALAN EN EL EXTERIOR SE COLOCARAN DENTRO DE BANDEJAS METALICAS CON TAPA TIPO DISTRIMET
- *TODOS LOS EQUIPOS DE LOS SISTEMAS VRF SON FRIO CALOR SIMULTANEO EN LAS DIFERENTES SALAS

PROYECTO

SHEET NAME PLANTA SUBSUELO

RUBRO ACOND. TERMICO

DIRECCIÓN Soriano 882

ESCALA 1 : 100

ARCHIVO T01

REVISIÓN

SENDAE

SHEET NUMBER

T01

FECHA 15/06/2021



OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA